



CENTRUM INŻYNIERII BUDOWNICTWA S.A.

Placówka ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

wydaje

Wnioskodawcy: Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.
Vintrovna 23, 664 41 Popůvky

CERTYFIKAT

właściwości wyrobu
nr CV- 14 - 497/Z

Wyrób: Okno plastikowe systemu INOUTIC EFORTE

Producent: Viz wnioskodawca

Opis:

Rama i skrzydło	Rama LLE 184; skrzydło ZLE 184; wzmocnienie ramy NAU 184 o grubości 1,5 mm; wzmocnienie skrzydła NAL 184 o grubości 1,5 mm
Szklenie	Podwójna szyba izolacyjna łącznie z: 4 mm Thermobel Planibel Clear/16 mm profil dystansowy Chromatech Ultra, argon / 4 mm Planibel Top N+ pos.3; = 1,1 W/(m ² .K)
Uszczelki	Uszczelka szczeliny - wewnętrzna: uszczelka dociskowa na skrzydle DEA 84, spawana w rogach; zewnętrzna: uszczelka dociskowa na ramie DEV 84, spawana w rogach; uszczelka środkowa MD 184 spawana w rogach; Zewnętrzna uszczelka na skrzydle DEV 84
Okucia	Okucie obwodowe Siegenia-Aubi, Titan AF, 2x zawias z przesuniętą osią, 8-punktowe zamknięcie + bezpiecznik, klamka

Wynik:

Nazwa sprawdzanego parametru	Metoda obliczeniowa	Wynik
Współczynnik przenikania ciepła U_w	ČSN EN 10077-1	1,1 W/(m ² .K)

Certyfikat poświadcza zgodność wymienionych właściwości wyrobu z wartościami wymaganymi przez normę:

Wynik U_w spełnia wymagania ČSN 73 0540, część 2 na zalecany współczynnik przenikania ciepła:
 $U_w < U_{rec.20} = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Podkłady: Protokół obliczenia nr V-147/12. CSI, a.s. Zlín, Autoryzowany Podmiot 212

Certyfikat jest ważny tylko dla wyrobu, którego specyfikacja jest szczegółowo wymieniona w protokole prób. Zaświadcza tylko wyżej wymienione właściwości wyrobu i nie oznacza, ani nie zastępuje certyfikacji w oparciu o ustawę 22/1997 Dz. U. o wymaganiach technicznych wyrobów.

odcisk pieczęci okrągłej z logo:

Centrum Inżynierii Budownictwa S.A.

Placówka w Zlinie



Laboratoria Fyzyki Budowlanej 02

Data wydania: 30.8.2014
Ważny do: 30.8.2016
Opracował: Ing. Nizar Al-Hajjar

Ing. Vladan Parnovec
kierownik Placówki

Ja, niżej podpisany Zdzisław Stasiak, tłumacz przysięgły języka czeskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr. TP/4630/05 potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku czeskim.
Repertorium nr 658 /2015
Zielonka, dnia 09.11.2015

