



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS NR. 15/07-A253-Z1

Version 1.de


Wärmedurchgangskoeffizient für Rahmen U_f berechnet nach DIN EN ISO 10077-2 : 2012-06 „Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen (ISO 10077-2 : 2012) Deutsche Fassung EN ISO 10077-2 : 2012“

Antragsteller Inoutic / Deceuninck GmbH
 Bayerwaldstraße 18
 94327 Bogen

Bezeichnung System Arcade
 System Eforte
 System Prestige

Bauart Balkontürprofile aus Kunststoff mit Stahlverstärkung, Kalibrierpaneel und thermisch getrennter Schwelle


Kalibrierpaneel System Arcade Dicke 24, System Eforte und Prestige 36 mm

Ergebnis  gemäß den vom Antragsteller eingereichten und von der Prüfstelle überprüften Grundlagen des Prüfberichts Nr. 15/07-A253-B1 wurden folgende Wärmedurchgangskoeffizienten U_f [W/(m²K)] erreicht:

System	Bezeichnung	Breite b_f [mm]	U_f [W/(m ² K)]
Arcade	ZA710/FD/NA65/HB171/GA22	90	1,8
Arcade	HA7140/NA476/HB171/GA22	129	1,9
Eforte	ZLE184/NAC184/HB184/HW184	93	1,8
Prestige	Z176/D/NA27/HB176/G744	93	1,8

Gültigkeit Laufzeit der Berechnungsnorm




 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
 17.07.2015


 Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
 Steuer-Nr.: 156/172/13009
 USt-IdNr.: DE245353602

